

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



КНМ №38220041000100672733 от 07.09.2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Иркутской области  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ  
РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском  
муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

Квартал 95, д. 17, г. Ангарск, 665808  
Телефон: 8 (395-5) 56-61-56; факс: 8 (395-5) 56-61-56  
E-mail: [angarsk@38.rosпотребнадзор.ru](mailto:angarsk@38.rosпотребнадзор.ru), <http://38.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

**Предписание**  
**об устранении нарушения обязательных требований**  
от « 03 » марта 2022 г. № 38-01-15/52

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического  
контроля (надзора)  
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов  
федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения выездной проверки

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад общеразвивающего вида №9 «Светлячок», расположенного по адресу: 665932;  
Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, мкр.Гагарина, д.209.

(указывается контролируемое лицо) согласно акта №36 от 03.03.2022 г.

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

**Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:**

ч.1 ст.2; ст.11; ст.28; ч. 1,3 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения»; п п.2.5; 2.8; 2.13; 2.15; 8.1.2. приложение № 7 табл.  
№ 1, приложение № 10 табл. № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к организации общественного питания населения»;  
п.п. 1.12; 1.3; 1.5; 2.3.1; 2.4.3; 2.4.6.2.; 2.5.2; 2.5.3; 2.7.1; 2.7.2; 2.8.1; 2.8.5; 3.1.1; 3.1.3; 3.1.7 СП 2.4.3648-  
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»;

п.98 табл.5.34; п.144, таб.5.54; табл.6.2; табл.6.6; табл. 6.7; табл. № 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе проведения плановой выездной проверки (проводимой с 17.02.2022 г. по 03.03.2022 г.) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Светлячок», расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, мкр.Гагарина, д.209 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей:

**«17» февраля 2022 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут** аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

- отобрана проба обеда из 6-и блюд. Согласно протокола лабораторных испытаний и экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 01.03.2022 г. №1895 проведены расчёты процента отклонения фактического содержания химических веществ и калорийности от теоретического, которые составили: белков – минус 1,6%, содержание жиров - минус 25,9 %, содержание углеводов- плюс 18,8%, калорийности- плюс 2,96 %. Проценты отклонения фактического содержания белков и калорийности от расчётных величин соответствуют нормируемому пределу допустимых отклонений (не более +/-5%).

Проценты отклонения фактического содержания жиров и углеводов от расчётных величин не соответствует нормируемому пределу допустимых отклонений (не более +/-5%).

Содержание жиров, установленное лабораторным путем, ниже расчетной величины и предела допустимых отклонений, что свидетельствует об их недостаточном вложении в процессе приготовления блюд и не соблюдении рецептуры согласно технологическому документу.

Содержание углеводов, установленное лабораторным путём, выше расчётной величины и предела допустимых отклонений, что свидетельствует об их избыточном вложении и не соблюдении требований технологических документов в части рецептуры. Исследованный образец: «обед из 6-и блюд» по содержанию жиров и углеводов не соответствует требованиям п.2.8 СанПиН 2.3.3/2.4.3590-20, МУ №4237 от 29.12.1986 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

**«17» февраля 2022 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут** аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проведено инструментальное обследование.

Проведено 10 замеров искусственной освещённости: в игровых, приёмных группы раннего возраста, 1-ой младшей группы, 2-ой младшей, средней, подготовительной групп. Согласно протокола испытаний измерений искусственной освещённости от 22.02.2022 года №1.П.2570 и экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 24.02.2022 № 1730 в объёме проведенных измерений установлено, что показатели искусственного освещения (освещённости  $E_{\text{ср}}$  при общем освещении) не соответствуют гигиеническим требованиям п.1.12, п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.144, таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

-Группа раннего возраста, игровая: измеренный показатель 219,3 лк при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.

- 1-ая младшая группа (игровая): измеренный показатель 330,7 лк. при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.

-подготовительная группа (игровая): измеренный показатель 239 лк. при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.; приёмная подготовительной группы-177 лк. при гигиеническом нормативе не менее 200 лк.,

2-ая младшая группа (игровая): измеренный показатель 211,3 лк. при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.

-средняя группа (игровая): измеренный показатель 177 лк. при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.

2. Проведено 10 замеров параметров микроклимата: в игровых, приёмных группы раннего возраста, 1-ой младшей группы, 2-ой младшей, средней, подготовительной групп. Согласно протокола испытаний параметров микроклимата от 22.02.2022 года №1.П.2569 и экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 24.02.2022 № 1721 в объёме проведенных измерений установлено, измеренные параметры

микроклимата по показателю «температура воздуха» (холодный период) не соответствуют требованиям п.п.1.12; 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п.98 табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21, в точках:

-Группа раннего возраста, игровая (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 19,5; 19,5; 19,7 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (22-24°С) на 2,5 °С и 2,3 °С соответственно;

-Группа раннего возраста, приёмная (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 19,2; 19,3; 19,5 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (21-24°С) на 1,8; 1,7; 1,5 °С соответственно;

1-ая младшая группа (игровая) (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 20,0; 20,1; 20,2 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (22-24°С) на 2,0; 1,9; 1,8 °С соответственно;

1-ая младшая группа приёмная (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 20,1; 20,2; 20,3 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (21-24°С) на 0,9; 0,8; 0,7 °С соответственно;

-подготовительная группа (игровая) (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 19,3; 19,3; 19,5 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (22-24°С) на 2,7 °С и 2,5 °С соответственно;

-подготовительная группа приёмная (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 19,7; 19,8; 20,0 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (21-24°С) на 1,3; 1,2; 1,0 °С соответственно;

-средняя группа (игровая) (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 19,3; 19,4; 19,5 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (22-24°С) на 2,7; 2,6 °С и 2,5 °С соответственно;

-средняя группа приёмная (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 19,8; 19,8; 20,0 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (21-24°С) на 1,2; 1,2; 1,0 °С соответственно;

2-ая младшая группа (игровая) (центр помещения): измеренные показатели допустимой температуры воздуха на высотах 0,1 м.; 0,4 м.; 1,7 м.- составили 19,5; 19,6; 19,6 °С соответственно на каждой высоте, что ниже нижней границы установленного гигиенического норматива (21-24°С) на 1,5; 1,4 °С и 1,4 °С соответственно.

**17.02.2022 г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут проведена проверка территории, помещений. При проведении осмотра помещений выявлены нарушения:**

Планировка здания не обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и не обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что не соответствует требованиям п. п.1.3; 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Нормы площадей на одного ребенка не соблюдаются: в игровой и спальной 1-й младшей группы, что не соответствует требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений спальных, музыкальном зале, все окна заклеены пленкой из-за их ветхого состояния, наличия щелей, дефектов, в остальных помещениях окна заклеены, открываются только форточки, нет возможности для их мытья, что не соответствует п.п.2.7.2, 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

В игровых, раздевалках потолки и стены без признаков поражений грибком, гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, кроме помещений: в буфетной, туалете подготовительной группы на стене, подоконнике, на потолке в раздевалке, на стене средней группы, имеются отслоения краски над лестничным переходом, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции и не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы в помещениях покрыты линолеумом, в групповой и раздевалке старшей группы поверхность полов бугристая, не ровная: под линолеумом поверхность полов исчерблена, полы имеют дефекты и повреждения (возможен травматизм), что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции, что не соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

В раздевальных не предусмотрены условия для сушки одежды, обуви детей, что не соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

В старшей, подготовительной группах унитазы разделены перегородками, отдельные кабинки с дверями отсутствуют, что не соответствует п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Нормы площадей на одного ребенка не соблюдаются: в игровой и спальной 1-й младшей группы, что не соответствует требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.

**«24» февраля 2022 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут Органом Инспекции проводилась экспертиза** о соответствии (не соответствии) параметров мебели роста – возрастным особенностям воспитанников по параметрам высоты над полом крышки стола, обращенного к сидящему в игровых: группы раннего возраста, 2-ой младшей и старшей групп.

В игровой 2-ой младшей группы при росте детей 840-1030 мм измеренная высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему составила- 400;400;460 мм. при норме 340;400;460 мм. и высоты над полом переднего края сиденья составили 220;220;260 мм. при норме 180;220;260 мм.

Проведенные измерения размеров мебели в игровой 2-ой младшей группы не соответствуют требованиям п.2.43 СП 2.4.3648-20, табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

**«24» февраля 2022 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут Органом Инспекции** проводилась экспертиза организации питания. Выявлены нарушения:

1. Содержание витамина D и микроэлементов магния, калия, йода, селена и фтора оценить не представляется возможным, так как они отсутствуют в меню.

2.Для детей 3-7 лет завышено содержание витамина С и занижено содержание Са, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №10, таблице №1.

3.Среднесуточные количества продуктов в день на 1-го ребенка с 1,5 -3 лет занижены по пшеничному и ржаному хлебу, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице №1.

4.Среднесуточные количества продуктов в день на 1-го ребенка с 3 -7 лет занижены по сыру, что не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.8.1.2., приложению №7, таблице №1.

5.Над источниками выделения влаги и тепла (моечные ванны для мытья кухонной посуды и жарочный шкаф) локальная вентиляция не предусмотрена, что не соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

6. Не предусмотрена раковина для рук и овощерезательная машина «СО» в цехе сырой продукции, что не соответствует табл.6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

7. Поточность технологических процессов не соблюдается, что не соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

8.Покрытие стола для работы с тестом выполнено не из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

9.Моечные ванны подсоединены к канализационной сети без воздушных разрывов или обратных клапанов, что не соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10.Внутренняя отделка (потолок) в горячем цехе и цехе сырой продукции не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

11.Отсутствует бактерицидное оборудование в горячем цехе, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

12.Поверхность стола для нарезки хлеба имеет дефекты, что не соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

**03.03.2021 г. с 14-00 до 16-00** рассмотрены представленные документы: договоры на вывоз ТКО, выполнение дератизации, дезинсекции, дезинфекции, акарицидной обработки на 2022 год; акты выполненных работ за текущий период 2022 года; справка об исправности технологического и холодильного оборудования, журналы термометрии, дезинфекции помещений, графики проветривания, учета работы бактерицидных облучателей; договоры на приобретение бактерицидных облучателей, антисептических и дезинфекционных средств, СИЗ; журналы по контролю за работой пищеблока; экспертное заключение о соответствии (не соответствии) организации питания детей санитарно-эпидемиологическим требованиям от 02.03.2022 г. №ОИ/654; экспертное заключение о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям программ, методик, режимов воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях от 02.03.2022 года №ОИ/656; экспертное заключение о соответствии (не соответствии) параметров мебели роста – возрастным особенностям детей от 02.03.2022 года №ОИ/655; Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Светлячок», утвержденный Приказом МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района» от 05.06.2017 г. №122-од., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 04.02.2022 г.; должностная инструкция заведующего, приказ

председателя комитета МКУ "Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район" от 01.08.2016 года №56-лс «О приеме на работу» на должность заведующего, копия трудового договора с заведующим, дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем от 31.07.2017 г.

Рассмотрено о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям программ, методик, режимов воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях от 02.03.2022 года №ОИ/740.

**Выводы:** программы, методики, режимы воспитания и обучения детей в дошкольной образовательной организации не соответствуют санитарным требованиям:

1. Занижена продолжительность прогулки в старшей и подготовительной группе, что не соответствует табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21

2. Занижена продолжительность дневного сна, что не соответствует табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21

3. Завышена продолжительность занятия в группе № 3 в четверг, что не соответствует табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21

4. Завышена продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в группе № 3 в четверг, что не соответствует табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21

5. Занижен перерыва между занятиями в группе № 3 в среду, что не соответствует табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21

6. Занижена продолжительность утренней зарядки в первой младшей и группе раннего возраста не соответствует табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 в первой младшей группе и группе раннего возраста, что не соответствует табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21

---

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указываются положения ИПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

### ПРЕД П И С Ы В А Ю

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Светлячок», ИНН 3837000160, ОГРН 1023802719379. Юридический адрес: 665932; Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, мкр.Гагарина, д.209.

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке обеспечить поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции согласно требований п.2.5.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

в срок - 18.08.2023 г.

2. Привести перспективное меню в соответствии требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.8.1.2., приложению №7, таблице №1; приложению №10, таблице №1.

в срок - 30.11.2022 г.

3. Обеспечить выполнение среднесуточных количеств продуктов в день на ребёнка для детей с 3-7 лет по сыру, по пшеничному и ржаному хлебу согласно п.8.1.2., приложению №7, таблице №1.

в срок - 30.11.2022 г.

4. В зоне моечной кухонной посуды над моечными ваннами и жарочным шкафом оборудовать локальную вытяжную вентиляцию согласно п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

в срок - 30.11.2022 г.

5. В зоне сырой продукции установить раковину для мытья рук и овощерезательную машину «СО» согласно требований табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

в срок - 30.11.2022 г.

6. Обеспечить наличие стола для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.11.2022 г.

7. Обеспечить наличие воздушных разрывов в местах присоединения производственных моечных ванн для мытья кухонной посуды, производственных ванн к канализационной системе с учетом воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки или обратные клапаны в соответствии п.2.15.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

в срок - 30.11.2022 г.

8. Внутреннюю отделку (потолок) в горячем цехе и цехе сырой продукции привести в соответствие п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.11.2022 г.

9. Предусмотреть бактерицидное оборудование в горячем цехе согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.11.2022 г.

10. Обеспечить наличие цельнометаллического разделочного стола для нарезки хлеба согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.11.2022 г.

11. В туалетной для старшей и подготовительной групп унитазы оборудовать в отдельные кабинки с дверями согласно п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.11.2022 г.

12. В буфетной, туалете подготовительной группы на стене, подоконнике, на потолке в раздевалке, на стене средней группы привести поверхности стен, потолков в соответствии п.п.2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.11.2022 г.

13. Заменить оконные рамы во всех спальнях помещений дошкольной организации, обеспечить проветривание помещений согласно п. п.2.7.2, 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

в срок - 18.08.2023 г.

14. Поверхности полов в групповой и раздевалке старшей группы привести в соответствие п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.11.2022 г.

15. Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов и доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья согласно п. п.1.3; 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

в срок - 18.08.2023 г.

16. В раздевальных предусмотреть условия для сушки одежды, обуви детей согласно п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

согласно п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

в срок - 30.11.2022 г.

17. Программы, методики, режимы воспитания и обучения детей в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» привести в соответствие требований: табл.6.6; табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21.

в срок - 30.11.2022 г.

18. Обеспечить выполнение калорийности блюд по содержанию углеводов согласно п.2.8 СанПиН 2.3.3/2.4.3590-20, МУ №4237 от 29.12.1986 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

в срок - с 04.03.2022 г.

19. Обеспечить соблюдение нормы площадей на одного ребенка в игровой и спальней 1-й младшей группы согласно п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.

в срок - 18.08.2023 г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в Ангарском городском муниципальном образовании,  
Шелеховском и Слюдянском районах



Вилкова О.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора),  
принявшего решение о выдаче предписания)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах  
Вилкова Ольга Андреевна, т. (839544) 52-5 -48, e-mail: sludyanka@38.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

03.03.2022г. 17:30:00

Заведующий МБДОУ № 9 "Витенок"  
Вилкова О.А.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале \*

\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий